

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 95
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 252 63 15
e-mail: skarzysko.os@pgedystrybucja.pl



17

J. B...
13 06 2025

Skarżysko-Kam, ... r.
L. dz. /PGED0640995KW25/ 2025
Egz. nr 1



Gmina Drzewica
ul. Stanisława Staszica 22
26-340 Drzewica

W nawiązaniu do pisma znak GKBI.6720.2.2025 z dnia 20.03.2025r (data wpływu 30.05.2025r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drzewica wnioskujemy, aby w opracowywanym planie została uwzględniona rezerwa terenu dla potrzeb stacji transformatorowych SN/nN i linii elektroenergetycznych SN i nN niezbędnych dla zasilania obiektów zlokalizowanych na terenach objętych przedmiotowym opracowaniem.

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych będą realizowane na podstawie warunków przyłączenia określonych przez PGE Dystrybucja S.A. w oparciu o zawarte umowy o przyłączenie.

Przy opracowywaniu planu zagospodarowania uwzględnić konieczność rozwiązania kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych na terenach objętych opracowywanym planem z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa ewentualnych kolizji będzie realizowana na koszt poszczególnych inwestorów realizujących inwestycje kolidujące z istniejącymi urządzeniami na podstawie szczegółowych warunków określonych przez PGE Dystrybucja S.A.

Na etapie przystąpienia do sporządzenia dokumentów planistycznych w obszarze lub sąsiedztwie których zlokalizowana lub zaplanowana została do realizacji określona infrastruktura elektroenergetyczna, przy planowaniu przeznaczenia terenów dla potrzeb usytuowania instalacji fotowoltaicznych należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej lub dopuścić realizację zaplanowanych przedsięwzięć sieciowych oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Należy zaproponować wyznaczenie pasów technologicznych, w których obowiązywać będzie w szczególności zakaz lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, umożliwiających

przeprowadzanie prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii oraz wskazać na konieczność zapewnienia swobodnego dostępu, dojazdu samochodu, koparki, dźwigu, itp. do istniejących i planowanych stanowisk słupowych/obiektów bez konieczności ingerencji w planowane do usytuowania na działce panele fotowoltaiczne, konstrukcje, na których będą one posadowione oraz infrastrukturę towarzyszącą. Pas technologiczny na potrzeby projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych mierzony w poziomie powinien wynosić nie mniej niż:

- dla linii napowietrznych WN-110 kV – 11 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych SN – 7m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych nn-0,4 kV – 3,5 m po każdej ze stron od osi linii,
- dla linii kablowych SN i nn - 0,7 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii kablowych WN – 1,5 m po każdej ze stron od osi linii.

W dokumentach planistycznych obejmujących możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych należy zaproponować wprowadzenie następujących zapisów:

„Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych należy zapewniać w trakcie budowy, użytkowania/eksploatacji zachowanie odległości od osi linii elektroenergetycznej, będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych instalacji fotowoltaicznych od osi istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- dla linii napowietrznych WN-110 kV – 11 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych SN – 7m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii napowietrznych nn-0,4 kV – 3,5 m po każdej ze stron od osi linii,
- dla linii kablowych SN i nn - 0,7 m po każdej ze stron od osi linii;
- dla linii kablowych WN – 1,5 m po każdej ze stron od osi linii.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Pasy technologiczne linii napowietrznych uwidocznione są dodatkowo w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko

Dyrektor
Jarosław Niziołek

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: TK